



- ELEMENTY CEGLANE**
- POWIERZCHNIE CEGLANE WTORNIE PRZEMALOWANE OCZYŚCIĆ PRZEZ MIKROPIASKOWANIE
 - CEGLY OSŁABIONE WZMOCNIĆ PREPARATAMI HYDROFILNYMI NA BAZIE ŻYWIC SYLIKONOWYCH
 - CEGLY SILNIE ZNISZCZONE WYMIENIĆ NA NOWE NA WZÓR IWYMIAR CEGŁY ORYGINALNEJ DOBRZE ZACHOWANEJ
 - POWIERZCHNIE WYKAZUJĄCE ZIELONE PRZEBARWIENIA NALEŻY ZDEZYNFEKOWAĆ PREPARATEM BIOBÓJCZYM
 - MIEJSCA WYKAZUJĄCE BIAŁE NALOTY NALEŻY PODDAĆ ODSOLENIU ZA POMOCĄ OKŁADÓW Z PULPY, BENTONITU I PIASKU
 - DROBNE USZKODZENIA, SZCZELINY WYPEŁNIĆ PREPARATEM KRZEMOORGANICZNYM W SYSTEMIE MODUŁOWYM
 - POWIERZCHNIE WYKONANE ZE WSPÓŁCZESNEJ CEGŁY LUB W INNEJ BARWIE NIŻ MIODOWA NALEŻY PRZELASEROWAĆ FARBĄ ZOŁOKRZEMIANOWĄ Z DODATKIEM PIGMENTU
- ELEMENTY METALOWE**
- ORYGINALNE KRATY METALOWE OCZYŚCIĆ PRZEZ MIKROPIASKOWANIE LUB CHEMICZNIE
 - UBYTKI UZUPEŁNIĆ W MASIE
 - KRATY MALOWAĆ W KOLORZE JASNO–KREMOWYM (JAK SPOINA)
- ELEMENTY Z GRANITU**
- POWIERZCHNIE GRANITOWE OCZYŚCIĆ ŚCIERNIE PRZEZ PIASKOWANIE
 - POWIERZCHNIE USZKODZONE UZUPEŁNIĆ PRZEZ FLEKOWANIE, FLEKI DBAĆ POD KOLOR, STRUKTURĘ, POD WŁAŚCIWOŚCI ELEMENTU UZUPEŁNIANEGO
- DRZWI ZEWNĘTRZNE**
(kolor wytypować po zdjęciu wtórnych przemalowań z oryginalnej stolarki drzwiowej)
- PROJEKTOWANE ZADASZENIE**

- SPJOINY**
- Z LICA MURU USUNĄĆ WSZYSTKIE SMARÓWKI, ZAPRAWY CEMENTOWE, KSZTAŁTKI CEMENTOWE
 - WYKUĆ SPOINY CEMENTOWE
 - NOWE SPOINY ZAKŁADAĆ Z MATERIAŁU TRASOWO–WAPIENNEGO W KOLORZE JASNO–KREMOWYM, O UZIARNIENIU OK. 1mm, GŁĘBOKOŚĆ SPOINY MIN. 1,5CM, SPOINĘ PRZEGRACJOWAĆ
- KSZTAŁTKI CERAMICZNE**
- KSZTAŁTKI PARAPETÓW WYMIENIĆ NA NOWE LUB PRZY NIEWIELKICH UBYTKACH ODTWORZYĆ W MASIE WZÓR ELEMENTU DOBRZE ZACHOWANEGO
- KRATY METALOWE**
- ORYGINALNE KRATY METALOWE OCZYŚCIĆ PRZEZ MIKROPIASKOWANIE LUB CHEMICZNIE
 - UBYTKI UZUPEŁNIĆ W MASIE
 - KRATY MALOWAĆ W KOLORZE JASNO–KREMOWYM (JAK SPOINA)
- POWIERZCHNIE GRANITOWE**
- POWIERZCHNIE GRANITOWE OCZYŚCIĆ ŚCIERNIE PRZEZ PIASKOWANIE
 - POWIERZCHNIE USZKODZONE UZUPEŁNIĆ PRZEZ FLEKOWANIE, FLEKI DBAĆ POD KOLOR, STRUKTURĘ, POD WŁAŚCIWOŚCI ELEMENTU UZUPEŁNIANEGO
- DRZWI WEJŚCIOWE NA DZIEDZINIEC**
- DRZWI WEJŚCIOWE WYMIENIĆ NA NOWE DREWNIANE W KOLORZE Z PRZEPROWADZONYCH ODKRYWEK PODCZAS TRWANIA PRAC REMONTOWYCH Z ORYGINALNYCH DRZWI
 - DRZWI WYPOSARZYĆ W STYLIZOWANE OKUCIA I SAMOZAMYKACZ ORAZ ODBOJNIK UMIESZCZONY PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE DRZWI
 - NAD DRZWAMI WYKONAĆ ZADASZENIE ZE SZKŁA HARTOWANEGO MOCOWANEGO NA CIĘGNACH STALOWYCH
- PARAPETY I GZYMSY**
- NA PARAPETACH O MAŁYM STOPNIU NACHYLENIA WYKONAĆ OPIERZENIE Z BLACHY OCYNKOWANEJ UKŁADANEJ NA WARSTWIE PAPY PODKŁADOWEJ
 - NA GZYMSACH DZIEŁOĄCYCH WYKONAĆ SZLAMOWĄ IZOLACJĘ MINERALNĄ
 - NA PARAPETACH I GZYMSACH UMIEŚCIĆ ZABEZPIECZENIA NA GOŁĘBIE W POSTACI SPIRALI ZABEZPIECZAJĄCYCH
- RYNNY I RURY SPUSTOWE**
- SPRAWDZIĆ STAN TECHNICZNY SYSTEMU ODPROWADZAJĄCEGO WODĘ OPADOWĄ Z POŁACI DACHOWEJ
 - RURY SPUSTOWE WYMIENIĆ NA NOWE
 - WYKONAĆ ODWODNIENIE PROJ. ZADASZENIA NAD DRZWAMI WEJŚCIOWYMI
- SCHEMAT ORIENTACYJNY**
1. Wymiany bezwzględnie sprawdzić na budowie
2. Wszelkie zmiany skonsultować z projektantem i konservatorem zabytków
3. Rysunki rozpatrywać łącznie z Opisem budowlanym i Programem Prac Konservatorskich
4. W trakcie wykonywania prac przestrzegać:
- "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"
- Prace budowlane wykonywać ze szczególną ostrożnością pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
- W przypadku niezgodności z założeniami projektowymi zawiadomić projektanta
5. Wszelki dobór kolorystyczny materiałów i stosowanych farb należy poprzedzić wykonaniem prób kolorystycznych i przedstawieniu ich do akceptacji.

TEMAT : REMONT TARASÓW, ŚCIAN WSCHODNIEJ ELEWACJI I DOLNEGO TARASU ORAZ ELEWACJI I POSADZEK DZIEDZINCOW WEWNĘTRZNYCH BUDYNKU CZERWONEGO RATUŠA W SZCZECINIE	NR RYS: 16
ADRES : PL. STEFANA BATOREGO 4 70-207 SZCZECIN	SKALA : 1:100
INWESTOR URZĄD MORSKI W SZCZECINIE PL. STEFANA BATOREGO 4 70-207 SZCZECIN	MIEJSCE I DATA: Szczecin, maj 2016
RYSUJEK: ROZWINIĘCIE ŚCIAN ELEWACJI DZIEDZINCA WEWNĘTRZNEGO NR II	STADIUM: Projekt budowlany
BRANŻA: ARCHITEKTURA	
PROJEKTOWAŁ : dr inż. arch. Maruśz Tuszyński nr upr. 1987	PODPIS:
SPRAWDZIŁ : mgr inż. arch. Ryszard Długopolski nr upr. 9/ZPOIA/2002	
BRANŻA: KONSTRUKCJA	
PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Ireneusz Zakrzewski nr upr. 363/Sz/94, upr. konservatorskie 103/96	
OPRACOWAŁ : inż. arch. Natalia Iwin	
inż. arch. Aleksandra Motyl	
mgr inż. arch. Wioleta Niszczak	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE: Copy rights reserved projekt ten jest chroniony zgodnie z art. 11 ustawy o prawie autorskim z dnia 4. II.1994r	